



Pompa wymiennika gruntowego NE musi wystartować jeśli którakolwiek pompa chłodnicy wystartuje. Zasilone pomp chłodnic z rozdzielnic central. Pompy central muszą pokonać opór wymiennika gruntowego przy maksymalnym przepływie (pompy elektroniczne utrzymujące stały przepływ)

<b>MACHURA - PROJEKT</b> Biuro Architektury i Konstrukcji			
<b>RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA</b>			
Autor:	mgr inż. Oskar Walny upr. OPL/1068/PWCS/14	Fodpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Alfred Machuzek upr. 318/68	Fodpis:	
Opracował:	mgr inż. Oskar Walny upr. OPL/1068/PWCS/14	Fodpis:	
Obiekt:	Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łazienkami do Publicznego Gimnazjum w Zagrodzie przy ul. Lipowej 68	Stadium:	SANITARNIA
Adres:	44-030 Zagrodzie, ul. Lipowa 68, dz. nr 43/4, 44/5	Data:	Kwiecień 2016
Investor:	Gmina Murów, ul. Dwarцова 2, 44-030 Murów	Skala:	1:100
		Strona:	S 6