



PROFIL KOLEKTORA KD-1

POZIOM PORÓWNAWCZY: 150.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	160.60	160.85	160.87	160.79	160.75	160.70	160.65
RZĘDNA DNA KANAŁU	159.69	159.72	159.76	159.79	159.81	159.84	159.86
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.91	1.13	1.11	0.99	0.94	0.83	0.79
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% 27.5m						
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø200mm PVC-U; L=27.5m						
ODLEGŁOŚCI	0.0	5.0	18.5	20.5	23.5	26.0	27.5

Distn.1 Di1 SEP Di2 OL1

 ul. Cygana 4/213 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19	Nazwa opracowania:				
	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MUROWIE				
Stadium dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy	Lokalizacja: ul. Lipowa, m. Murów				
Przedmiot rysunku:	Inwestor: Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów				
PROFILE PODŁUŻNE KANAŁÓW DESZCZOWYCH	Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
	Projektował:	MIROSLAW BRZEZIŃSKI	352/94/OP	sanitarna	
	Opracował:	MAREK KLYK	-	sanitarna	
	Sprawdził:	ROMUALD MACIANTOWICZ	206/94/OP	sanitarna	
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:			
maj 2018r.	1:100/500	S-2			