

Projekt pn.: *Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie*
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Znak sprawy: ZP.271.1.2020

Murów, dnia 23.03.2020 r.

Woj. Gminy Murów
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2

Otrzymują Wykonawcy
którzy pobrali SIWZ

treść niniejszego pisma
zamieszczono na stronie www.bip.murow.pl

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *„Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie”*.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) przekazuje treść zapytań dotycząca treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Na rysunku ie.09 schemat ideowy instalacji ssp pokazana jest Centrala IGNIS 2040, która nie współpracuje z EWK- -4001 i EWS-4001, również w Projekcie Wykonawczym cz. Opisowa Branża Elektryczna wymieniona jest w/w Centrala, natomiast w Przedmiarze wymieniona jest Centrala POLON 4900 która współpracuje z wymienionymi EWK i EWS.

Czy do wyceny należy przyjąć zgodnie z Przedmiarze Centralę POLON 4900 ?.

Odpowiedź:

Tak – przyjąć Centralę POLON 4900.

WÓJT
mgr Michał Golenia